

INFORME DE ACCESIBILIDAD

CASTILLO DE BELMONTE

Parking

- Zona de aparcamiento en la entrada del Castillo.

Acceso

- Tramo asfaltado desde la entrada hasta la puerta del castillo en donde hay una pequeña plataforma de madera.
- Interior del Castillo con suelo empedrado irregular. Puede ser necesaria ayuda para usuarios de silla de ruedas

Taquilla

- Ubicada en la entrada del Castillo junto a la puerta exterior
- Altura 108cm

Ascensor

- Acceso a la primera planta mediante ascensor. La segunda planta es inaccesible para usuarios en silla de ruedas
- Ascensor: puerta con espacio 80cm. Dimensiones interiores 125cm de profundidad y 100 de anchura. Acristalado. Con botonadura en alto relieve y braille.

Itinerario

- Itinerario que rodea el Castillo: suelo empedrado en un tramo y con piedra y tierra suelta en otro. No recomendado para silla de ruedas.
- Planta baja:
 - Patio de Armas: suelo asfaltado con empedrado. Apto para silla de ruedas
 - Galerías planta baja y salas Audiovisuales y un Paseo por la Historia: suelo enlosado, apto para silla de ruedas
 - Armería y Mazmorras: tramos con escaleras, no accesible con silla de ruedas.
 - Cafetería: Acceso a través de 2 escalones de 8 y 15cm. Hay disponibles rampas portátiles de madera de 85cm de anchura. La pendiente es de 23% en la primera y 20% en la segunda. Se recomienda la ayuda de una tercera persona en el caso de usuario en silla de ruedas. Mostrador 110cm. Mesas con espacio libre. Acceso accesible a la tienda.
- 1ª Planta
 - Acceso por amplias escaleras o ascensor
 - Salas accesibles, en su mayoría con puertas de acceso superior a 80cm. Suelo uniforme.
 - Torreones, en general acceso con escalones, no accesible de silla de ruedas.
 - Pasillo semicircular que une las dos alas del Castillo con anchura de 88cm

- 2ª Planta
 - No accesible para usuarios de silla de ruedas

Aseo Accesible

- Una cabina reservada para PMR en la planta baja
- Puerta de acceso a la zona de aseos con espacio de paso de 77cm
- Puerta de acceso al interior de la cabina adaptada de 85cm. Abatible hacia el interior.
- Inodoro gerontológico a 45cm con hendido frontal
- Barra de apoyo por el lado contrario al de acercamiento colocada a 93cm de altura y a 35 cm de distancia respecto al centro del inodoro
- Espacio de transferencia lateral al inodoro superior a 80cm. Espacio de giro libre de obstáculos de 110cm.
- Lavabo sin pie con espacio inferior de 75cm y superior de 85cm. Grifo pulsador.
- Espejo a 90cm.
- Luz fija